



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Чеченской Республике
Территориальный отдел в Грозненском районе

ПРЕДПИСАНИЕ

должностного лица уполномоченного осуществлять федеральный государственный
санитарно-эпидемиологический надзор

№ 88

« 19 » 12. 2018г.

с. Пионерское

(место выдачи предписания)

Сведения о лице, которому выдается предписание: ЧР, Грозненский район, с. Пионерское, Подгорная, 1, МБОУ « Основная общеобразовательная школа с.Пионерское Грозненского муниципального района».

(в том числе наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина;)

При проведении проверки, рассмотрении представленных документов:

акт проверки № 88 от 19.12.2018г.

(перечислить рассмотренные документы)

выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей:

Гл.6 п.6.2. Для контроля температурного режима учебные помещения и кабинеты не оснащены бытовыми термометрами.

Гл.7. п.7.2.9. В учебных помещениях не проводится своевременная замена перегоревших ламп.

Гл.11.п.11.8. Не представлены медицинские книжки с пройденным медицинским осмотром на 15-работников, работников 50 а представленных медицинских книжек с пройденным медицинским осмотром 35.

Гл.12.п.12.11. Уборочный инвентарь для уборки помещений не промаркирован и не закреплен за определенными помещениями.

Гл.15 п.5.15. Кабинет домоводства и спортивный зал не оснащен аптечкой для оказания первой медицинской помощи.

(указать выявленные нарушения санитарного законодательства)

Вышеуказанное является нарушением:

Требований статьи 28. Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; Гл.6 п.6.2., Гл.7. п.7.2.9., Гл.11.п.11.8., Гл.12.п.12.11., Гл.15 п.5.15. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».

(перечислить законодательные и нормативные документы)

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей предлагаю:

1. Для контроля температурного режима в учебных помещениях и кабинетах установить бытовые термометры, в соответствии Гл.6 п.6.2. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».

2. В учебных помещениях проводить своевременную замену перегоревших ламп, в соответствии Гл.7. п.7.2.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».

3. Представить медицинские книжки с пройденным медицинским осмотром на 15 работников, в соответствии Гл.11.п.11.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».

4. Уборочный инвентарь для уборки помещений промаркировать и закрепить за определенными помещениями, в соответствии Гл.12.п.12.11. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».

5. В кабинете домоводства и спортивном зале приобрести аптечку для оказания первой медицинской помощи, в соответствии Гл.15 п.5.15. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».

Срок исполнения: до 11.02.2019г.

Должностное лицо выдавшее предписание:

Ведущий специалист-эксперт
(должность,)


(подпись)

Султанова Айшат Мохматовна
(фамилия, имя, отчество)

О выполнении предписания известить должностное лицо Управления Роспотребнадзора по ЧР письменно до 11.02.2019г.

За невыполнение предписания в указанные сроки, наступает административная ответственность в соответствии с ч.1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством, соответственно:


физическими и должностными лицами - в районный суд по месту их жительства или по месту нахождения органа государственной власти в течение трех месяцев со дня, когда им стало известно о нарушении их прав и свобод;

лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, а также юридическим лицом - в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда лицу, осуществляющему предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов».

Предписание вручено: Директору МБОУ «Основная общеобразовательная школа с. Пионерская Грозненского муниципального района», Ахмадовой Залине Сулеймановне.

(должность, фамилия, имя, отчество)

«19» 12. 2018г.



(подпись)

Предписание отправлено заказным письмом с уведомлением «___» _____ 20__ г. по адресу:
